

От 11.11.2019

Акт

Комиссия в составе:  
инженера 1-ой категории  
Мастер

Павлова И.Г.  
Евдокимова П.В.

произвели обследование теплового узла по адресу : ул. Рафиева, дом 29 к 2 ТУ-2 в г. Минске.

В результате обследования установлено, что система регулирования тепловой энергии МР-01 настроена и работает в автоматическом режиме.

При обследовании установлены следующие параметры:

- Т<sub>под.тэц.</sub>-69 С
- Т<sub>обр.</sub>-40 С
- Т<sub>под.дом</sub>-46С
- Т<sub>н.в.</sub>- +6 С

инженер 1-ой категории



Павлов И.Г.

Мастер



Евдокимов П.В.