

От 11.11.2019

Акт

Комиссия в составе:

инженера 1-ой категории

Мастер

Павлова И.Г.

Евдокимова П.В.

произвели обследование теплового узла по адресу : ул. Любимова, дом 34 к 1 ТУ-4 в г.Минске.

В результате обследования установлено, что система регулирования тепловой энергии МР-01 настроена и работает в автоматическом режиме.

При обследовании установлены следующие параметры:

-Тпод.тэц.-67 С

-Тобр.-40 С

-Т.под.дом-45С

-Тн.в.- +8 С

инженер 1-ой категории

Мастер



Павлов И.Г.

Евдокимов П.В.