

Акт

обследования

Комиссия в составе: Нагайкина пмс-97

Кирюшкин Т.А., мастера, пмс-97 Маматов Д.О.,
монтера, пмс-97 Гусев В.Р.

по результатам обследования, произведенного
« 11 » 11 2019 г. составила настоящий акт о следующем:

Обследование сс-мо отнесенного жилого
дома № 9571 по пр. Победителей по
вопросу сс-мо отнесенного.

При визуальном осмотре установлено:

Специальными ГД "ИЗУ № 4" устано-
влено: сс-мо отнесенного по все-
подразделной жилой доме работает
в автоматическом режиме.

Тем-ра теплоносителя соотв.
температурному графику наружного
воздуха и составляет:

Т_{конт}рачч = 37°C

Т_{обратн} = 35°C

Т_{нар.возд.} = 10°C

Комиссия:

Нагайкина пмс-97 А.А. Кирюшкин Т.А.
Мастер пмс-97 Д.О. Маматов
Монтер пмс-97 В.Р. Гусев