

От 11.11.2019

Акт

Комиссия в составе:
инженера 1-ой категории
Мастер

Павлова И.Г.
Евдокимова П.В.

произвели обследование теплового узла по адресу : ул. Рафиева, дом 93
к 5 в г.Минске.

В результате обследования установлено, что система
регулирования тепловой энергии РТМ-02 настроена и работает в
автоматическом режиме.

При обследовании установлены следующие параметры:

- Тпод.тэц.-69 С
- Тобр.-40 С
- Т.под.дом-44С
- Тн.в.- +8 С

инженер 1-ой категории

Мастер



Павлов И.Г.

Евдокимов П.В.