

От 11.11.2019

Акт

Комиссия в составе:  
инженера 1-ой категории  
Мастер

Павлова И.Г.  
Евдокимова П.В.

произвели обследование теплового узла по адресу : улица Рафиева дом 93 к 4 в г.Минске.

В результате обследования установлено, что система регулирования тепловой энергии РТМ-03 настроена и работает в автоматическом режиме.

При обследовании установлены следующие параметры:

К1	К2
-Тпод.тэц.-66 С	-Тпод.тэц.-66 С
-Тобр.-40 С	-Тобр.-40 С
-Т.под.дом-45С	-Т.под.дом-45С
-Тн.в.- +6 С	

инженер 1-ой категории

Мастер



Павлов И.Г.



Евдокимов П.В.