

От 11.11.2019

Акт

Комиссия в составе:

инженера 1-ой категории

Павлова И.Г.

Мастер

Евдокимова П.В.

произвели обследование теплового узла по адресу : улица С. Есенина дом 87 ТУ-2 в г.Минске.

В результате обследования установлено, что система регулирования тепловой энергии ВТР настроена и работает в автоматическом режиме.

При обследовании установлены следующие параметры:

К1

К2

-Тпод.тэц.-69 С

-Тпод.тэц.-69 С

-Тобр.-40 С

-Тобр.-40 С

-Т.под.дом-47С

-Т.под.дом-48С

-Тн.в.- +6 С

инженер 1-ой категории



Павлов И.Г.

Мастер



Евдокимов П.В.