

От 11.11.2019

Акт

Комиссия в составе:
инженера 1-ой категории
Мастер

Павлова И.Г.
Евдокимова П.В.

произвели обследование теплового узла по адресу : улица Рафиева дом 85 ТУ-3 в г.Минске.

В результате обследования установлено, что система регулирования тепловой энергии РТМ-03 настроена и работает в автоматическом режиме.

При обследовании установлены следующие параметры:

К1	К2
-Тпод.тэц.-68 С	-Тпод.тэц.-68 С
-Тобр.-38 С	-Тобр.-38 С
-Т.под.дом-44С	-Т.под.дом-44С
-Тн.в.- +7С	

инженер 1-ой категории



Павлов И.Г.

Мастер



Евдокимов П.В.