

Акт

Комиссия в составе:
инженера 1-ой категории
Мастер

Павлова И.Г.
Евдокимова П.В.

произвели обследование теплового узла по адресу : ул. Кулибина, дом 9
в г.Минске.

В результате обследования установлено, что система
регулирования тепловой энергии МИР9701 настроена и работает в
автоматическом режиме.

При обследовании установлены следующие параметры:


- Тпод.тэц.-69 С
- Тобр.-39 С
- Т.под.дом-45С
- Тн.в.- +6 С

инженер 1-ой категории



Павлов И.Г.

Мастер



Евдокимов П.В.