

« УТВЕРЖДАЮ »

Начальник ЖЭС-14

Горбачевич Т. В.

« ____ » ____ 2019 г.

А К Т

От « 11 » 10 2019 г.

г. Минск

Комиссия в составе: н. иттер Пачков С. И.
мастер Андрикевич Я. И.

Составили настоящий акт на предмет обследования балкона.

кв. № 141 жилого дома № 3А по ул. 2-й пер. Р. Люксембург.

В результате обследования установлено, что на момент обследования
выявлены следы заливки в левом углу балкона. При выпадении
атмосферных осадков проскакивает заливка через
прямое отверстие балкона.

Выводы комиссии:

требуется устранить причину течи в рамках
гарантийного ремонта

Комиссия:

Пачков С. И.
Андрикевич Я. И.

кв. 141 20(29) 630-79-89