

Акт  
обследования

Комиссия в составе: Начальника НЭС № 97 Кирпичник Т.А.  
мастера Нигаева Д.О., мастера Целиковца Н.П.

по результатам обследования, произведенного  
«06» 11 2019 г. составила настоящий акт о следующем:

Обследовано инженерное оборудование жилого дома  
№ 86 к. 4 по ул. Орловская по вопросу непрогрева

При визуальном осмотре установлено:

Специалистами ГП "НЗУ № 4 Центрального района  
г. Минска" выполнена регулировка системы САР. Стойки  
отопления прогреваются. Тем-ра теплоносителя соответствует  
градусу наружного воздуха.

Комиссия считает:

Комиссия:

Начальник

Мастер

Мастер

Т.А. Кирпичник

Д.О. Нигаев

Н.П. Целиковец