

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГП «ЖЭУ № 1»

И.И. Ясинская

«14» 11.01.2019г.



А К Т

«14» 11 2019г.

г. Минск

Комиссия в составе гл.инженера ГП «ЖЭУ №1» Ремнев Е.А.,
мастера участка ГП «ЖЭУ № 1» Габеев О.Т.,
РКО Ванов А.И. произвели замеры температуры воздуха в квартире
№ 6 дома № 2 по ул. Садовая в присутствии
квартиросъемщика _____

Температура воздуха в квартире +22°. В момент замера
температура наружного воздуха +11° параметры теплоносителя
составляет Tn 45 To 4.2, Pn 4.4 Po 4.0

КОМИССИЯ:

Гл.инженер _____

Мастер _____

РКО _____

Ремнев Е.А.
Габеев О.Т.
Ванов А.И.

Квартиросъемщик _____