

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЖЭУ-4

(руководитель исполнителя)

(подпись)

/ Т.И. Азаренок
(ФИО)

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Регистрационная карточка № 1359.8.181222 от 18.12.2022
по обращению граждан в диспетчерскую службу ЖЭУ №4 (г. Бобруйск)

Заявитель, телефон _____ Оксана Владимировна Калейник. Тел.: моб. +375 (33) 359-41-71.
Адрес _____ г. Бобруйск, Семенова ул., д. 30, кв. 36, под. 3, эт. 2
Вид работ / неисправность _____ Отопление / Развоздушивание системы отопления
Примечание _____ В СПАЛЬНОЙ
Дата и время выдачи _____
карточки исполнителю _____ 18.12.2022г.

В результате обследования установлено, что жилищно-коммунальная услуга «Отопление» оказана:

<input type="checkbox"/> В полном объеме	<input checked="" type="checkbox"/> С недостатками	<input type="checkbox"/> В неполном объеме	<input type="checkbox"/> Не оказана
--	--	--	-------------------------------------

(отметить нужное)

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме,
непредоставления:

Завоздушивание системы отопления

Проведенные работы:
Развоздушивание системы отопления

Новый статус заявки:

<input checked="" type="checkbox"/> Проведено обследование, начаты работы	<input type="checkbox"/> Проведено обследование, заявителю указано закупить материалы	<input type="checkbox"/> Передано в план текущего ремонта	<input checked="" type="checkbox"/> Заявка выполнена
--	---	--	--

(отметить нужное)

Дата и время выполнения: 18.12.2022г.

Исполнитель /
представитель исполнителя:

(подпись)

С.Н. Индюхин
(фамилия, инициалы)

Оценка заявителем качества оказанных услуг:

<input type="checkbox"/> Отлично	<input type="checkbox"/> Хорошо	<input type="checkbox"/> Удовлетворительно	<input type="checkbox"/> Неудовлетворительно
----------------------------------	---------------------------------	--	--

(отметить нужное)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель:

(подпись)

Калейник О. В.
(фамилия, инициалы)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ЖЭУ - 4

Т.И. Азаренок

АКТ

Приемки выполненных работ

Ул. Семенова, д. 30, кв. 36

Наименование и место расположения объекта

«19» 12 2022г.

дата

Комиссия в составе: нач. ЖЭУ-4 Азаренок Т.И.

фамилия, инициалы и должность

мастер Савков А.А.

фамилия, инициалы и должность

мастер Карпова Е.А.

фамилия, инициалы и должность

Произвела проверку качества работ, выполненных в ЖЭУ № 4

наименование подразделения

и установила

1. К приемке предъявлены следующие работы

Развоздушивание системы отопления

перечень объект

2. Работы выполнены на основании дефектного акта от «__» ____ 20__ г.

3. Работы выполнены (качественно или допущены отношения или дефекты)

в полном объеме

4. Дата: начало работ 19.12.2022г.

окончание работ 19.12.2022г.

Комиссия :

Мастер

должность

Мастер

должность

гл. инженер

должность

кв. 36

подпись

подпись

подпись

Ф.И.О

Ф.И.О

Ф.И.О