


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЖЭУ-4

(руководитель исполнителя)


(подпись)

/ Т.И. Азаренок
(ФИО)

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Регистрационная карточка № 1359.5.181222 от 18.12.2022
по обращению граждан в диспетчерскую службу ЖЭУ №4 (г. Бобруйск)

Заявитель, телефон Антонина Григорьевна Казакова. Тел.: гор. +375 (22) 579-32-74.
Адрес г. Бобруйск, Семенова ул., д. 30, кв. 23, под. 2, эт. 3
Вид работ / неисправность Отопление / Отсутствует отопление в квартире
Примечание
Дата и время выдачи
карточки исполнителю 18.12.2022г.

В результате обследования установлено, что жилищно-коммунальная услуга «Отопление» оказана:

☐ В полном объеме ☒ С недостатками ☐ В неполном объеме ☐ Не оказана

(отметить нужное)

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме,
непредоставления:

Завоздушивание системы отопления

Проведенные работы:

Развоздушивание системы отопления

Новый статус заявки:

☒ Проведено обследование,
начаты работы ☐ Проведено обследование,
заявителю указано закупить
материалы ☐ Передано в план текущего
ремонта ☒ Заявка выполнена

(отметить нужное)

Дата и время выполнения: 18.12.2022г.

Исполнитель /
представитель исполнителя:

(подпись)

С.Н. Индюхин
(фамилия, инициалы)

Оценка заявителем качества оказанных услуг:

☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно

(отметить нужное)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель:

(подпись)

Казакова А. Г.
(фамилия, инициалы)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ЖЭУ - 4

Т.И. Азаренок

АКТ

Приемки выполненных работ

Ул. Семенова, д. 30, кв. 23

Наименование и место расположения объекта

«19» 12 2022г.

дата

Комиссия в составе: нач. ЖЭУ-4 Азаренок Т.И.

фамилия, инициалы и должность

мастер Савков А.А.

фамилия, инициалы и должность

мастер Карпова Е.А.

фамилия, инициалы и должность

Произвела проверку качества работ, выполненных в ЖЭУ № 4

наименование подразделения

и установила

1. К приемке предъявлены следующие работы

Развоздушивание системы отопления

перечень, объект

2. Работы выполнены на основании дефектного акта от «__» ____ 20__ г.

3. Работы выполнены (качественно или допущены отношения или дефекты)
в полном объеме

4. Дата: начало работ 19.12.2022г.

окончание работ 19.12.2022г.

Комиссия :

Мастер

должность

Мастер

должность

гл. инженер

должность

Кв. № 23

подпись

подпись

подпись

Ф.И.О

Ф.И.О

Ф.И.О