

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник ЖЭУ-4

(руководитель исполнителя)

(подпись)

/ Т.И. Азаренок

(ФИО)

## ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию  
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Регистрационная карточка № 1359.10.161222 от 16.12.2022  
по обращению граждан в диспетчерскую службу ЖЭУ №4 (г. Бобруйск)

Заявитель, телефон Эльвира Львовна Куценко. Тел.: моб. +375 (29) 666-71-86.  
Адрес г. Бобруйск, Ковзана ул., д. 45, кв. 34, под. 3, эт. 1  
Вид работ / неисправность Отопление / Температура воздуха в квартире ниже санитарных норм  
Примечание 17 ГРАД  
Дата и время выдачи карточки исполнителю 16.12.2022г.

В результате обследования установлено, что жилищно-коммунальная услуга «Отопление» оказана:

☐ В полном объеме ☒ С недостатками ☐ В неполном объеме ☐ Не оказана

(отметить нужное)

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме, непредоставления:

Завоздушивание системы отопления

Проведенные работы:

Развоздушивание системы отопления

Новый статус заявки:

☒ Проведено обследование, начаты работы ☐ Проведено обследование, заявителю указано закупить материалы ☐ Передано в план текущего ремонта ☒ Заявка выполнена

(отметить нужное)

Дата и время выполнения: 16.12.2022г.

Исполнитель /  
представитель исполнителя:

(подпись)

С.Н. Индюхин

(фамилия, инициалы)

Оценка заявителем качества оказанных услуг:

☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно

(отметить нужное)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель:

(подпись)

Куценко Э. Л.

(фамилия, инициалы)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ЖЭУ - 4

Т.И. Азаренок

АКТ

Приемки выполненных работ

Ул. Ковзана, д. 45, кв. 34

Наименование и место расположения объекта

«19» 12 2022г.

дата

Комиссия в составе: нач. ЖЭУ-4 Азаренок Т.И.

фамилия, инициалы и должность

мастер Савков А.А.

фамилия, инициалы и должность

мастер Карпова Е.А.

фамилия, инициалы и должность

Произвела проверку качества работ, выполненных в ЖЭУ № 4

наименование подразделения

и установила

1. К приемке предъявлены следующие работы

Развоздушивание системы отопления

перечень, объект

2. Работы выполнены на основании дефектного акта от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

3. Работы выполнены (качественно или допущены отношения или дефекты)  
в полном объеме

4. Дата: начало работ 19.12.2022г.

окончание работ 19.12.2022г.

Комиссия :

Мастер

должность

Мастер

должность

гл. инженер

должность

Кв. 44

Кв. 34

подпись

подпись

подпись

Ф.И.О

Ф.И.О

Ф.И.О