

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЖЭУ-4

(руководитель исполнителя)
/ Т.И. Азаренок
(подпись) (ФИО)

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Регистрационная карточка № 1359.9.111222 от 11.12.2022
по обращению граждан в диспетчерскую службу ЖЭУ №4 (г. Бобруйск)

Заявитель, телефон Ирина Олеговна Алексеева. Тел.: моб. +375 (25) 767-52-10.
Адрес г. Бобруйск, Ванцетти ул., д. 44, кв. 16, под. 2, эт. 4
Вид работ / неисправность Кровельные работы / Течь кровельного покрытия
Примечание
Дата и время выдачи 11.12.2022г.
карточки исполнителю

В результате обследования установлено, что жилищно-коммунальная услуга «Кровельные работы»
оказана:

<input type="checkbox"/> В полном объеме	<input type="checkbox"/> С недостатками	<input type="checkbox"/> В неполном объеме	<input type="checkbox"/> Не оказана
--	---	--	-------------------------------------

(отметить нужное)

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме,
непредоставления:

Растрескивание шиферной кровли

Проведенные работы:
Замена шиферных листов

Новый статус заявки:

<input type="checkbox"/> Проведено обследование, начаты работы	<input type="checkbox"/> Проведено обследование, заявителю указано закупить материалы	<input type="checkbox"/> Передано в план текущего ремонта	<input type="checkbox"/> Заявка выполнена
---	---	--	---

(отметить нужное)

Дата и время выполнения: 11.12.2022г.

Исполнитель /
представитель исполнителя:

(подпись)

А.А. Савков
(фамилия, инициалы)

Оценка заявителем качества оказанных услуг:

<input type="checkbox"/> Отлично	<input type="checkbox"/> Хорошо	<input type="checkbox"/> Удовлетворительно	<input type="checkbox"/> Неудовлетворительно
----------------------------------	---------------------------------	--	--

(отметить нужное)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель:

(подпись)

Алексеева И. О.
(фамилия, инициалы)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ЖЭУ - 4

Т.И. Азаренок

АКТ

Приемки выполненных работ

Ул. Ванцетти, д. 44

Наименование и место расположения объекта

«19» 12 2022г.

дата

Комиссия в составе: нач. ЖЭУ-4 Азаренок Т.И.

фамилия, инициалы и должность

мастер Савков А.А.

фамилия, инициалы и должность

мастер Карпова Е.А.

фамилия, инициалы и должность

Произвела проверку качества работ, выполненных в ЖЭУ № 4

наименование подразделения

и установила

1. К приемке предъявлены следующие работы

Замена шиферных листов в рамках текущего ремонта

перечень, объект

2. Работы выполнены на основании дефектного акта от «__»__ 20__ г.

3. Работы выполнены (качественно или допущены отношения или дефекты)
в полном объеме

4. Дата: начало работ 19.12.2022г.

окончание работ 19.12.2022г.

Комиссия :

Мастер

должность

Мастер

должность

гл. инженер

должность

подпись

подпись

подпись

Ф.И.О

Ф.И.О

Ф.И.О