

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЖЭУ-4

(руководитель исполнителя)

/ Т.И. Азаренок

(подпись)

(ФИО)

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Регистрационная карточка № 1359.18.071222 от 07.12.2022
по обращению граждан в диспетчерскую службу ЖЭУ №4 (г. Бобруйск)

Заявитель, телефон Виктор Андреевич Оскерка. Тел.: гор. +375 (22) 543-52-94. моб. +375 (29) 248-28-20.
Адрес г. Бобруйск, Песчаный пер., д. 32, кв. 13, под. 1, эт. 4
Вид работ / неисправность Отопление / Развоздушивание системы отопления
Примечание ПО ВСЕЙ КВАРТИРЕ ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ
Дата и время выдачи карточки исполнителю 07.12.2022г.

В результате обследования установлено, что жилищно-коммунальная услуга «Отопление» оказана:

☐ В полном объеме ☒ С недостатками ☐ В неполном объеме ☐ Не оказана

(отметить нужное)

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме, непредоставления:

Завоздушивание систем отопления

Проведенные работы:
развоздушивание систем отопления

Новый статус заявки:

☒ Проведено обследование, начаты работы ☐ Проведено обследование, заявителю указано закупить материалы ☐ Передано в план текущего ремонта ☒ Заявка выполнена

(отметить нужное)

Дата и время выполнения: 07.12.2022г.

Исполнитель /
представитель исполнителя:

(подпись)

С.Н. Индюхин

(фамилия, инициалы)

Оценка заявителем качества оказанных услуг:

☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно

(отметить нужное)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель:

(подпись)

Оскерка В. А.

(фамилия, инициалы)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ЖЭУ - 4

Т.И. Азаренок

АКТ

Приемки выполненных работ

Пер. Песчаный, д. 32, кв. 13

Наименование и место расположения объекта

«19» 12 2022г.

дата

Комиссия в составе: нач. ЖЭУ-4 Азаренок Т.И.

фамилия, инициалы и должность

мастер Савков А.А.

фамилия, инициалы и должность

мастер Карпова Е.А.

фамилия, инициалы и должность

Произвела проверку качества работ, выполненных в ЖЭУ № 4

наименование подразделения

и установила

1. К приемке предъявлены следующие работы

развоздушивание системы отопления

перечень объект

2. Работы выполнены на основании дефектного акта от «__»__ 20__ г.

3. Работы выполнены (качественно или допущены отклонения или дефекты)
в полном объеме

4. Дата: начало работ 19.12.2022г.

окончание работ 19.12.2022г.

Комиссия :

Мастер

должность

Мастер

должность

гл. инженер

должность

Кв. 13

Подпись

подпись

Подпись

подпись

Подпись

подпись

В. Азаренок

Карпова Е.А.

Ф.И.О

Савков А.А.

Ф.И.О

Игоркин С.А.

Ф.И.О