


УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник ЖЭУ-4

(руководитель исполнителя)

 / Т.И. Азаренок  
(подпись) (ФИО)

## ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию  
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Регистрационная карточка № 1359.8.111222 от 11.12.2022  
по обращению граждан в диспетчерскую службу ЖЭУ №4 (г. Бобруйск)

Заявитель, телефон: Мария Власовна Сенченкова. Тел.: гор. +375 (22) 576-15-86. моб. +375 (44) 710-62-74.  
Адрес: г. Бобруйск, Димитрова ул., д. 10, кв. 17, под. 1, эт. 5  
Вид работ / неисправность: Кровельные работы / Течь кровельного покрытия  
Примечание:  
Дата и время выдачи карточки исполнителю: 11.12.2022г.

В результате обследования установлено, что жилищно-коммунальная услуга «Кровельные работы» оказана:

<input type="checkbox"/> В полном объеме	<input type="checkbox"/> С недостатками	<input type="checkbox"/> В неполном объеме	<input type="checkbox"/> Не оказана
--	---	--	-------------------------------------

(отметить нужное)

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме, непредоставления:

Растрескивание шиферных листов

Проведенные работы:

Замена шиферных листов в рамках текущего ремонта

Новый статус заявки:

<input type="checkbox"/> Проведено обследование, начаты работы	<input type="checkbox"/> Проведено обследование, заявителю указано закупить материалы	<input type="checkbox"/> Передано в план текущего ремонта	<input type="checkbox"/> Заявка выполнена
--	---	---	---

(отметить нужное)

Дата и время выполнения: 11.12.2022г.

Исполнитель /  
представитель исполнителя:

  
(подпись)

А.А. Савков  
(фамилия, инициалы)

Оценка заявителем качества оказанных услуг:

<input type="checkbox"/> Отлично	<input type="checkbox"/> Хорошо	<input type="checkbox"/> Удовлетворительно	<input type="checkbox"/> Неудовлетворительно
----------------------------------	---------------------------------	--	--

(отметить нужное)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель:

  
(подпись)

Сенченкова М. В.  
(фамилия, инициалы)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ЖЭУ - 4

Т.И. Азаренок

АКТ

Приемки выполненных работ

Ул. Димитрова, д. 10, кв. 17

Наименование и место расположения объекта

«19» 12 2022г.  
дата

Комиссия в составе: нач. ЖЭУ-4 Азаренок Т.И.

фамилия, инициалы и должность

мастер Савков А.А.

фамилия, инициалы и должность

мастер Карпова Е.А.

фамилия, инициалы и должность

Произвела проверку качества работ, выполненных в ЖЭУ № 4

наименование подразделения

и установила

1. К приемке предъявлены следующие работы

Замена шиферных листов в рамках текущего ремонта

перечень объект

2. Работы выполнены на основании дефектного акта от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

3. Работы выполнены (качественно или допущены отношения или дефекты)  
в полном объеме

4. Дата: начало работ 19.12.2022г.

окончание работ 19.12.2022г.

Комиссия :

Мастер

должность

Мастер

должность

гл. инженер

должность

кв. 16

кв. 17

подпись

подпись

подпись

подпись

Карпова Е.А.

Ф.И.О

Савков А.А.

Ф.И.О

Медведев С.А.

Ф.И.О