

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЖЭУ-4

(руководитель исполнителя)

(подпись)

/ Т.И. Азаренок

(ФИО)

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Регистрационная карточка № 1359.7.131222 от 13.12.2022

по обращению граждан в диспетчерскую службу ЖЭУ №4 (г. Бобруйск)

Заявитель, телефон Ирина Александровна Лапухина. Тел.: моб. +375 (44) 494-77-40.
моб. +375 (44) 475-37-64.

Адрес г. Бобруйск, Семенова ул., д. 26, кв. 68, под. 6, эт. 5

Вид работ / неисправность Кровельные работы / Течь кровельного покрытия

Примечание ЗАТЕКАЕТ БАЛКОН И СТЕНА СО СТОРОНЫ ЗАЛА; +375 (44) 494-77-40

Дата и время выдачи карточки исполнителю 13.12.2022г.

В результате обследования установлено, что жилищно-коммунальная услуга «Кровельные работы» оказана:

<input type="checkbox"/> В полном объеме	<input type="checkbox"/> С недостатками	<input type="checkbox"/> В неполном объеме	<input type="checkbox"/> Не оказана
--	---	--	-------------------------------------

(отметить нужное)

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме, непредоставления:

Разгерметизация примыканий верхнего отлива

Проведенные работы:

герметизация примыканий верхнего отлива

Новый статус заявки:

<input type="checkbox"/> Проведено обследование, начаты работы	<input type="checkbox"/> Проведено обследование, заявителю указано закупить материалы	<input type="checkbox"/> Передано в план текущего ремонта	<input type="checkbox"/> Заявка выполнена
--	---	---	---

(отметить нужное)

Дата и время выполнения: 13.12.2022г.

Исполнитель /
представитель исполнителя:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Оценка заявителем качества оказанных услуг:

<input type="checkbox"/> Отлично	<input type="checkbox"/> Хорошо	<input type="checkbox"/> Удовлетворительно	<input type="checkbox"/> Неудовлетворительно
----------------------------------	---------------------------------	--	--

(отметить нужное)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель:

(подпись)

Лапухина И. А.

(фамилия, инициалы)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ЖЭУ - 4

Т.И. Азаренок

АКТ

Приемки выполненных работ

Ул.Семенова, д. 26, кв. 68

Наименование и место расположения объекта

«19» 12 2022г.

дата

Комиссия в составе: нач. ЖЭУ-4 Азаренок Т.И.

фамилия, инициалы и должность

мастер Савков А.А.

фамилия, инициалы и должность

мастер Карцова Е.А.

фамилия, инициалы и должность

Произвела проверку качества работ, выполненных в ЖЭУ № 4

наименование подразделения

и установила

1. К приемке предъявлены следующие работы

Герметизация примыканий верхнего отлива

перечень, объект

2. Работы выполнены на основании дефектного акта от «__»__ 20__ г.

3. Работы выполнены (качественно или допущены отношения или дефекты)
в полном объеме

4. Дата: начало работ 19.12.2022г.

окончание работ 19.12.2022г.

Комиссия :

Мастер

должность

Мастер

должность

гл. инженер

должность

Кв. 60

подпись

подпись

подпись

Ф.И.О

Ф.И.О

Ф.И.О

Карцова Е.А.

Савков А.А.

Индюкеев С.А.

Мелухова И.А.