

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЖЭУ-4

(руководитель исполнителя)

Т.И. Азаренок
(подпись)

/ Т.И. Азаренок
(ФИО)

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Регистрационная карточка № 1359:8.081222 от 08.12.2022
по обращению граждан в диспетчерскую службу ЖЭУ №4 (г. Бобруйск)

Заявитель, телефон Татьяна Владимировна Окопыч. Тел.: гор. +375 (22) 543-64-12.
моб. +375 (29) 602-55-65.
Адрес г. Бобруйск, Песчаный пер., д. 32, кв. 33, под. 2, эт. 4
Вид работ / неисправность Отопление / Развоздушивание системы отопления
Примечание не греет кухня
Дата и время выдачи карточки исполнителю 08.12.2022г.

В результате обследования установлено, что жилищно-коммунальная услуга «Отопление» оказана:

<input type="checkbox"/> В полном объеме	<input type="checkbox"/> С недостатками	<input type="checkbox"/> В неполном объеме	<input type="checkbox"/> Не оказана
--	---	--	-------------------------------------

(отметить нужное)

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме,
непредоставления:
завоздушивание системы отопления

Проведенные работы:
Развоздушивание системы отопления

Новый статус заявки:

<input type="checkbox"/> Проведено обследование, начаты работы	<input type="checkbox"/> Проведено обследование, заявителю указано закупить материалы	<input type="checkbox"/> Передано в план текущего ремонта	<input type="checkbox"/> Заявка выполнена
---	---	--	---

(отметить нужное)

Дата и время выполнения: 08.12.2022г.

Исполнитель /
представитель исполнителя:

С.Н. Индюхин
(подпись)

С.Н. Индюхин
(фамилия, инициалы)

Оценка заявителем качества оказанных услуг:

<input type="checkbox"/> Отлично	<input type="checkbox"/> Хорошо	<input type="checkbox"/> Удовлетворительно	<input type="checkbox"/> Неудовлетворительно
----------------------------------	---------------------------------	--	--

(отметить нужное)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель:

Т.В. Окопыч
(подпись)

Окопыч Т. В.
(фамилия, инициалы)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ЖЭУ - 4

Т.И. Азаренок

АКТ

Приемки выполненных работ

Пер. Песчаный, д. 32, кв. 33

Наименование и место расположения объекта

«19» 12 2022г.

дата

Комиссия в составе: нач. ЖЭУ-4 Азаренок Т.И.

фамилия, инициалы и должность

мастер Савков А.А.

фамилия, инициалы и должность

мастер Карпова Е.А.

фамилия, инициалы и должность

Произвела проверку качества работ, выполненных в ЖЭУ № 4

наименование подразделения

и установила

1. К приемке предъявлены следующие работы

Развоздушивание системы отопления

перечень, объект

2. Работы выполнены на основании дефектного акта от «__» ____ 20__ г.

3. Работы выполнены (качественно или допущены отношения или дефекты)

в полном объеме

4. Дата: начало работ

19.12.2022г.

окончание работ

19.12.2022г.

Комиссия:

Мастер

должность

Мастер

должность

гл. инженер

должность

№ 32

подпись

подпись

подпись

№ 33

Ф.И.О

Ф.И.О

Ф.И.О