



ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

«12» 12 22 N 1304.6.08-1222
(дата)

г. Могилев
(населенный пункт)

Потребитель Мамешико Т.М.
Адрес Днепропетровский 50А-33
Претензия № _____ от _____

Представитель исполнителя Стефаненко В.В. мастер
(фамилия, имя, отчество, должность)

составили настоящий акт об установлении факта оказания (неоказания) жилищно-коммунальных услуг,
оказания жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Температура ТЭС не соотв. санитар. нормам
(вид(виды) жилищно-коммунальной услуги (услуг))

В результате обследования установлено, что указанная жилищно-коммунальная услуга (услуги) оказана:

(указывается предоставлена качественно или с недостатками, в полном

или неполном объеме (не предоставлена)

В случае предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном

объеме, непредоставления указываются причины и сроки)

По итогам обследования: сравнен воздух на трубопроводе
указываются принятые меры по устранению

Т.е., ТЭС восстановлено, температура
выявленных недостатков либо необходимости проведения
+20°C, соответствует санитарным нормам.
дополнительных обследований (действий)

Представитель исполнителя В.В. Стефаненко
(подпись) (инициалы, фамилия)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений

Потребитель Мамешико Т.М.
(подпись) (инициалы, фамилия)