

АКТ

г. Минск

«25» 01 2023г.

Комиссия в составе:

Ст. мастер Суца О. В.  
Мастер ИЗО-58 Сисоева Н. В.  
Мастер Кичелович С. В.

Произвела обследование по адресу: Якубов, 24-125

В результате обследования установлено:

В квартире по адресу Якубов 24-125 тем-  
пература воздуха составляет  
 $+22^{\circ}\text{C}$ . Теплоузел работает в  
автоматическом режиме согласно  
температурной программе. Стояки  
прогреваются. Заявка жилищной  
наращивать теплоузел.

$P_{\text{дв}} - 5,8$	$T_{\text{дв}} - 6^{\circ}\text{C}$
$P_{\text{двч}} - 5,6$	$T_{\text{двч}} - 4,3^{\circ}\text{C}$
$P_{\text{отр}} - 4,8$	$T_{\text{отр}} - 50^{\circ}\text{C}$

Подписи комиссии:

Ст. мастер  
Мастер  
Мастер

  
Суца  
Сисоева  
Кичелович

О. В. Суца  
Н. В. Сисоева  
С. В. Кичелович

Жилищный кв. 125

ИЗ - Киселько Г. А.