

УТВЕРЖДАЮ:

И.В. Начальник ННЖ-2
Горошко К.Х.
 (подпись) (ФИО)

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ
 по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию
 жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Регистрационная карточка № 1443.4.070223 от 07.02.2023
 по обращению граждан в диспетчерскую службу ЖЭУ №2 Сельмашевский (г. Гомель)

Заявитель, телефон: Анатолий Васильевич Гвоздовский. Тел.: гом. +375 (23) 227-95-35.
 Адрес: г. Гомель, Дворникова ул., д. 13, кв. 14, под. 1
 Вид работ / неисправность: Водоснабжение. Горячая вода / Температура горячей воды не соответствует санитарным нормам
 Примечание:
 Дата и время выдачи карточки исполнителю: 10.02.2023 10:29

В результате обследования установлено, что жилищно-коммунальная услуга «Водоснабжение. Горячая вода» оказана:

☐ В полном объеме ☒ с недостатками ☐ В неполном объеме ☐ Не оказана
 (отметить нужное)

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме, непредоставления:

запасы "шланги" на задвижке

Проведенные работы:

на ГВС произведена замена задвижки

Новый статус заявки:

☐ Проведено обследование, начаты работы ☐ Проведено обследование, заявителю указано закупить материалы ☐ Передано в план текущего ремонта ☒ Заявка выполнена
 (отметить нужное)

Дата и время выполнения:

10.02.2023

Исполнитель /

представитель исполнителя:

Кер
 (подпись)

Козор
 (подпись)

Оценка заявителем качества оказанных услуг:

☐ отлично ☐ хорошо ☐ удовлетворительно ☐ неудовлетворительно
 (отметить нужное)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель:

Г
 (подпись)

Гвоздовский А. В.
 (фамилия, имя)

Создан на основании данных АС «Диспетчерская служба»
 Данные претензионного акта подлежат внесению в РКК заявки в АС «Диспетчерская служба»