

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подразделения

(подпись)

(ФИО)

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ
по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Регистрационная карточка № 1443.6.110223 от 11.02.2023
по обращению граждан в диспетчерскую службу ЖЭУ №2 Сельмашевский (г. Гомель)

Заявитель, телефон _____
Адрес _____
Вид работ / неисправность _____
Примечание _____
Дата и время выдачи _____
карточки исполнителю _____

Галина Михайловна Доличева. Тел.: моб. +375 (25) 623-06-44.
г. Гомель, Дворникова ул., д. 13, кв. 60, под. 4, эт. 5
Водоснабжение. Горячая вода / Температура горячей воды не
соответствует санитарным нормам

11.02.2023 11:51

В результате обследования установлено, что жилищно-коммунальная услуга «Водоснабжение.
Горячая вода» оказана:

☐ В полном объеме ☒ С недостатками ☐ В неполном объеме ☐ Не оказана

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме,
непредоставления:

ГВС Воздушная пробка в системе

Проведенные работы:

Развоздушена система ГВС

Новый статус заявки:

☐ Проведено обследование, начаты работы ☐ Проведено обследование, заявителю указано закупить материалы ☐ Передано в план текущего ремонта ☒ Заявка выполнена

Дата и время выполнения:

(отметить нужное)

Исполнитель /
представитель исполнителя:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Оценка заявителем качества оказанных услуг:

☐ отлично ☐ хорошо ☐ удовлетворительно ☐ неудовлетворительно

(отметить нужное)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель:

(подпись)

Доличева Г. М.
(фамилия, инициалы)

Создано на основании данных АС «Диспетчерская служба»
Данные претензионного акта подлежат внесению в РКК заявки в АС «Диспетчерская служба»