

«УТВЕРЖДАЮ»  
И.о. директора ГП «ЖЭУ № 1»  
Е.А. Вилькевич  
«19» 12 2019г.

## А К Т

«19» 12 2019г.

г. Минск

Комиссия в составе гл.инженера ГП «ЖЭУ №1» \_\_\_\_\_,  
мастера участка ГП «ЖЭУ № 1» Бабичук О.Ф.,  
РКО Пелецкий С.Р. произвели замеры температуры воздуха в квартире  
№ 12 дома № 16 по ул. Гуртвева в присутствии  
квартиросъемщика Лосева В.В.

Температура воздуха в квартире 19°. В момент замера  
температура наружного воздуха +4° параметры теплоносителя  
составляет Tn 46/035, Pn 4,0 P0 3,6

### КОМИССИЯ :

Гл.инженер \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

РКО \_\_\_\_\_

Бабичук О.Ф.  
Пелецкий С.Р.

Квартиросъемщик \_\_\_\_\_

Лосев В.В.