



220088, г.Мінск, вул.Іванаўская, 56, тэл. 233-92-59, факс 294-55-98  
р/р BY82POIS30120021322801933001 АПЕРУ ААТ “Парытэтбанк”,  
г.Мінск, пр. Незалежнасці, 77, код 782, БИК PJISBY2X,  
УНП 101382010, ОКПО 37492251, e-mail: [belez@belez.by](mailto:belez@belez.by)

220088, г.Мінск, ул.Ивановская, 56, тел. 233-92-59, факс 294-55-98  
р/с BY82POIS30120021322801933001 ОПЕРУ ОАО “Паритетбанк”,  
г.Мінск, пр. Независимости, 77, код 782, БИК PJISBY2X,  
УНП 101382010, ОКПО 37492251, e-mail: [belez@belez.by](mailto:belez@belez.by)

19.12.2019 № 08/5619  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Первому заместителю  
главы администрации  
Первомайского района г.Минска

Шашок Д.Т.

Уважаемый Дмитрий Тадеушевич!

Республиканское унитарное предприятие по эксплуатации зданий «БелЭЗ», рассмотрев заявку 88.5.241019, поступившую на портал единой диспетчерской службы ЖКХ Минска «115», по вопросу проседания поверхности около смотрового колодца по адресу: ул.П.Бровки,22, сообщает следующее.

В ходе обследования установлено, что примыкание между обечайкой и канализационным колодцем не нарушено, подтеков не имеется, проломов канализационных сетей не выявлено.

Проседания поверхности около смотрового колодца устранено. Фото прилагается.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением  
начальник коммунально-  
эксплуатационного управления

Ю.И.Медведков