

«УТВЕРЖДАЮ»  
И.о. директора ГП «ЖЭУ № 1»  
Е.А.Вилькевич  
«19» 2019г.

## АКТ

«19» 12 2019г. г. Минск

Комиссия в составе гл.инженера ГП «ЖЭУ №1» \_\_\_\_\_,  
мастера участка ГП «ЖЭУ № 1» Бабичевский О.Г.,  
РКО Цуртисский Е.А. произвели замеры температуры воздуха в квартире  
№ 33 дома № 19 по ул. Родоманского в присутствии  
квартиросъемщика \_\_\_\_\_

Температура воздуха в квартире 20°. В момент замера  
температура наружного воздуха +5 параметры теплоносителя  
составляет Tn 47 To 36, Pn 4,0 Po 3,2

### КОМИССИЯ:

Гл.инженер \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

РКО \_\_\_\_\_

Квартиросъемщик \_\_\_\_\_

Бабичевский О.Г.  
Цуртисский Е.А.  
Вохан Ж.М.