

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора ГП «ЖЭУ № 1»
Е.А.Вилькевич
« 12 » 12 2019г.

А К Т

« 13 » 12 20 19г.

г. Минск

Комиссия в составе гл.инженера ГП «ЖЭУ №1» _____,
мастера участка ГП «ЖЭУ № 1» Бабичевский О.Н.,
РКО Серга В.И. произвели замеры температуры воздуха в квартире
№ 36 дома № 15 по ул. Осиповича в присутствии
квартиросъемщика _____

Температура воздуха в квартире 20°. В момент замера
температура наружного воздуха +5 параметры теплоносителя
составляет Тн 47 Тс 36, Рн 4,5 Рс 3,9

КОМИССИЯ :

Гл.инженер _____

Мастер _____

РКО _____

Бабичевский О.Н.
Серга В.И.

Квартиросъемщик _____