

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора КУП «ЖЭУ № 6
Московского района г. Минска»

А.Ю. Ханько
«19» 12 2019г.

Акт
обследования

Комиссия в составе: гл.инженера ЖЭС-15 Лабора А.А., мастера
ЖЭС-15 Рожкова Н.Н.

по результатам обследования, произведенного «19» декабря 2019 г.
составила настоящий акт о следующем:

обследование системы ЦО ж.д. № 3

ул. Тобелева

При визуальном осмотре установлено:

Т_{под.дом} 56°С, Т_{обр.дом} 47°С, П1 2,8 Мпа, П2 2,6 Мпа.

Система

ЦО

развоздушена.

Комиссия считает:

Комиссия: гл.инженер ЖЭС-15 А.А.Лабор

мастер ЖЭС-15 Н.Н.Рожков