

Акт

обследования

Комиссия в составе: Начальника мэс-97 Куртешник Г.А.,

мастера мэс-97 Анисимов Р.О., мастера мэс-97

Ишников Н.П.

по результатам обследования, произведенного

« 19 » 12 2019 г. составила настоящий акт о следующем:

Обследование сис-и звс жилых домов 8/2, №2
по ул. Л. Украинки и 77 по адресу:
пр-т Победителей д.1.

При визуальном осмотре установлено:

Ситуационными зп "ЖЗУ №4" выполнена
работа по ревизии загорной арматуры
в техническом водоснабжении жилых
домов. После выполненной водоснабжен-
ной работы тем-ра звс восстановлена
и соотв. социальным стандартам РБ
и составляет 50°C.

Комиссия считает:

тем-ра звс восстановлена и состав-
ляет 50°C

Комиссия:

Г.А. Куртешник Куртешник Г.А.
Р.О. Анисимов Анисимов Р.О.
Н.П. Ишников Ишников Н.П.