

**Акт  
проверки температурного режима помещений**

г. Солигорск

«29» 03 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Ведущий инженер М.Н. Казанова С.А., мастер Вуриц  
С.В., мастер Судин Н.А.

(должность, ФИО)

Заявитель Баданов Олег Витальевич  
(собственник квартиры, потребитель коммунальных услуг)проверили работу системы отопления, произвели замеры температуры воздуха в квартире  
расположенной по адресу:ул. Ленина дом 15 корп. — кв. 34Квартира 2 - комнатная, из них угловых нетплощадь квартиры — кв. м., этаж 9санузел (совмещенный, раздельный)балкон / лоджия (остеклен / не остеклен)

(кол-во)

полы паркетная доска  
(покрытие)серия дома ж/б панели, год постройки 1912 и составили настоящий акт.

При проведении обследования установлено:

1. Температура наружного воздуха -4 °С.

2. Параметры теплоносителя на вводе в доме:

	Норматив °С, согласно утвержденного на отопительный период графика температурного режима	Факт, °С		Факт, МПа
T <sub>1</sub> под.	<u>74</u>	<u>71</u>	P <sub>1</sub> под.	
T <sub>2</sub> обр.	<u>46</u>	<u>43</u>	P <sub>2</sub> обр.	

3. Данные прибора учета тепловой энергии

Марка прибора учета	Мгновенный расход, м3/ч	Дата поверки прибора учета
<u>ТМ-104</u>		

4. Температура воздуха в помещениях квартиры:

Помещение	Площадь кв.м.	Норматив °С*	Факт °С
Комната 1 <u>зал</u>	<u>11.3</u>	<u>18 °С</u>	<u>20.1 °С</u>
Комната 2 <u>спальня</u>	<u>7.0</u>	<u>18 °С</u>	<u>20.4 °С</u>
Комната 3			
Комната 4			