

УТВЕРЖДАЮ:

(руководитель исполнителя)

(подпись)

(ФИО)

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Регистрационная карточка № 888.4.070423 от 07.04.2023

по обращению граждан в диспетчерскую службу ЖЭС №107 ЖЭУ №4 Первомайского р-на г.
Минска

Заявитель, телефон Владимир Фролович Прохоров. Тел.: гор. +375 (17) 263-21-10.
Адрес г. Минск, Острошицкая ул., д. 23, кв. 136, под. 4, эт. 9
Вид работ / неисправность Водоснабжение. Горячая вода / Температура горячей воды не
соответствует санитарным нормам
Примечание Из крана ГВС идет летняя, п/сушител холодный.
Дата и время выдачи
карточки исполнителю 07.04.2023 15:43

В результате обследования установлено, что жилищно-коммунальная услуга «Водоснабжение.
Горячая вода» оказана:

☐ В полном объеме ☐ С недостатками ☐ В неполном объеме ☐ Не оказана

(отметить нужное)

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме,
непредоставления:

В квартире выявлены перетопки
перетопка п/е на другую стену, заужены
диаметры. По стояку ГВС в
норме.

Новый статус заявки:

☐ Проведено обследование,
начаты работы ☐ Проведено обследование,
заявителю указано закупить
материалы ☐ Передано в план текущего
ремонта ☐ Заявка выполнена

(отметить нужное)

Дата и время выполнения: 07.04.23

Исполнитель /
представитель исполнителя:

Дед
(подпись)

Дедов В
(фамилия, инициалы)

Оценка заявителем качества оказанных услуг:

☐ отлично ☐ хорошо ☐ удовлетворительно ☐ неудовлетворительно

(отметить нужное)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель:

(подпись)

Прохоров В. Ф.

(фамилия, инициалы)