

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. Носович
(подпись)
И.С. Синкевич
(ФИО)

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Регистрационная карточка № 1302.13.270623 от 27.06.2023
по обращению граждан в диспетчерскую службу ЖЭУ №5 г. Могилев

Заявитель, телефон Светлана Евгеньевна Дорошевич. Тел.: гор. +375 (22) 276-98-91.
моб. +375 (29) 119-26-04.
Адрес г. Могилев, Космонавтов ул., д. 17, кв. 20, под. 1, эт. 6
Вид работ / неисправность Водоснабжение. Горячая вода / Температура горячей воды не
соответствует санитарным нормам
Примечание ХОЛОДНЫЙ ЗМЕЕВИК
Дата и время выдачи
карточки исполнителю 28.06.2023 10:07

В результате обследования установлено, что жилищно-коммунальная услуга «Водоснабжение.
Горячая вода» оказана:

<input type="checkbox"/> В полном объеме	<input type="checkbox"/> С недостатками	<input type="checkbox"/> В неполном объеме	<input type="checkbox"/> Не оказана
--	---	--	-------------------------------------

(отметить нужное)

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме,
непредоставления:

не производится по техническим причинам

Проведенные работы:

*не исправлен циркуляционный насос
требуется замена*

Новый статус заявки:

<input type="checkbox"/> Проведено обследование, начаты работы	<input type="checkbox"/> Проведено обследование, заявителю указано закупить материалы	<input type="checkbox"/> Передано в план текущего ремонта	<input type="checkbox"/> Заявка выполнена
---	---	--	---

(отметить нужное)

Дата и время выполнения:

Исполнитель /
представитель исполнителя:

[Подпись]
(подпись)

Е.А. Шилина
(фамилия, инициалы)

Оценка заявителем качества оказанных услуг:

<input type="checkbox"/> отлично	<input type="checkbox"/> хорошо	<input type="checkbox"/> удовлетворительно	<input type="checkbox"/> неудовлетворительно
----------------------------------	---------------------------------	--	--

(отметить нужное)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель:

[Подпись]
(подпись)

Дорошевич С. Е.
(фамилия, инициалы)

Коммунальное унитарное предприятие « Жилищно - ремонтно эксплуатационное управление
Ленинского района г.Могилева»



г. Могилев

« 12 » июля 2023г.

АКТ
выполненных работ

по ул. Косможавтов д 17 кв20

Комиссия в составе: старший мастер Павелко В. В.

Зам.начальника Синкевич И.С.

мастер Шилина Е. Л.

произвела приемку выполненных работ:

выполнена замена циркуляционного
колеса Водяного насоса
Плотность существующей функции

КВ 20 Дорошнев С.Е

Комиссия:

Павелко В.В.

Синкевич И.С.

Шилина Е.Л.