

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная профилактика»  
Юридический адрес: 223053, РБ, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны, ул. Березовая роща 21, пом. 1  
Почтовый адрес: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина 89, каб. 50, тел. 8017 235 06 56, 8029 384 18 60  
Филиал: 212039 г. Могилев, ул. Авиаторов 22, т/ф 8(0222)74 46 94

(наименование специализированной организации, адрес)

АКТ  
От 19.07.2023 г. № 000208

проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных  
жилых и (или) нежилых помещениях

Объект: Многоквартирный жилой дом

Расположенный по адресу: г. Минск, Стеровицкая ул., д. 69  
(область, район, город, улица, номер дома, корпус) кв. 33

Представитель специализированной организации: ООО «Пожарная профилактика»,  
контролер печного хозяйства Дулеба В.И.

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)  
и представитель заказчика: КУП ЖКХ Центрального района

(организация, должность, фамилия, имя и отчество представителя организации или собственника (потребителя газа))  
составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния и прочистка дымовых каналов  
в указанном доме с целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания от газоиспользующего  
оборудования: ПП-4

(указывается тип (марка) газоиспользующего оборудования)

а также вентиляционных каналов с целью определения их пригодности для обеспечения естественной вентиляции в  
помещениях.

Проверкой установлено:

1. Объект состоит из: кухни, спальни, ванной  
(указываются помещения, в которых находится газоиспользующее оборудование)

2. Состояние дымовых каналов в помещениях:

2.1 Обособленность (необособленность):

2.2 Размеры:

2.3 Материал, из которого они изготовлены:

2.4 Наличие прочистных карманов:

2.5 Плотность и обособленность каналов проверена методом:

(указать метод проверки и номер протокола испытаний)

2.6 Неплотность каналов обнаружена в помещениях:

(указать помещения и номер протокола испытаний)

2.7 Пропроходимость каналов проверена методом:

(указать метод проверки и номер протокола испытаний)

2.8 Непроходимость каналов обнаружена в помещениях:

(указать помещения и номер протокола испытаний)

2.9 Наличие тяги в каналах:

(указать номер протокола испытаний, значения основных параметров тяги)

Тяга в помещениях:

(указать помещения)

Отсутствует, обратная, неустойчивая (указать требуемое):

(указать номер протокола испытаний)

3. Состояние вентиляционных каналов:

3.1 Размеры: Ø 180

3.2 Материал, из которого они изготовлены: металл

3.3 Плотность и обособленность каналов проверена методом: осмотр

(указать метод проверки и номер протокола испытаний)

3.4 Неплотность каналов обнаружена в помещениях:

(указать помещения и номер протокола испытаний)

3.5 Пропроходимость каналов проверена методом: осмотр

(указать метод проверки и номер протокола испытаний)

3.6 Непроходимость каналов обнаружена в помещениях:

(указать помещения и номер протокола испытаний)

3.7 Наличие тяги в каналах: протокол N 006268  
(указать номер протокола испытаний, значения основных параметров тяги)

тяги в помещениях: \_\_\_\_\_  
(указать помещения)

отсутствует, обратная, неустойчивая (указать требуемое): \_\_\_\_\_  
(указать номер протокола испытаний, значения основных параметров тяги)

4. Все дымовые каналы \_\_\_\_\_ прочистными карманами и люками.

(указать, обеспечены или нет)

Все каналы очищены от строительного и иного мусора, завалов, сажи.

(очищены или нет)

5. Оголовки дымоходов выведены на крышу согласно требованиям технических нормативных правовых актов, за исключением оголовков дымоходов, выведенных на крышу из помещений: \_\_\_\_\_

(указать помещения)

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымовые каналы для отвода продуктов сгорания от газового оборудования в помещениях \_\_\_\_\_

(указать помещения и их пригодность либо непригодность к эксплуатации с указанием причин)

Вентиляционные каналы в помещениях

кухни, туалета, ванной

пригодны

(указать помещения и их пригодность либо непригодность к эксплуатации с указанием причин)

### ПРИМЕЧАНИЕ

Собственники, ивсртири домаи рекомендации по улучшению воздухообмена ивсртири.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Обязательное приложение:

копии протоколов испытаний аккредитованной лаборатории:

1. протокол N 0062 на 1 л.

2. \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Представитель специализированной организации:

С.И. Дудев

(инициалы, фамилия)

Представитель заказчика:

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Отметка представителя заказчика в получении экземпляра данного акта:

(дата получения)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Отметка специализированной организации об информировании органов государственного газового надзора, газоснабжающей организации и организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда о заключении о непригодности дымовых и вентиляционных каналов к эксплуатации (при его наличии) по данному акту:

(указывается способ информирования, дата и время)

(дата отметки)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная профилактика»  
Минский-р-н, д.Боровляны, ул.Березовая роща, д.21, п.1  
Тел. +375 17 235 06 56 / моб. Тел. +375 29 384 18 60

Форма протокола по ТКП 629-2018 (33040)  
Приложение А.5

Приложение к АКТУ № 006268

от «19» 07 2023 г.

## Протокол о наличии тяги, кратности воздухообмена и количестве удаляемого из помещений воздуха № 006268

Условия проведения замеров параметров вентиляционных и дымовых каналов:

Климатические условия:

Параметр:	Температура, °C	Влажность, %	Атмосферное давление
Снаружи	+ 21.3 °C	40 %	98.2
Внутри помещения	+ 24.2 °C	36 %	98.2

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование	№, свидетельства о поверке, дата освидетельствования
1	Термоанемометр testo 410-2	38590979/0521, Свидетельство о поверке №1-0140567-5023 от 06.02.2023. Действительно до 05.02.2024.


### РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

№ квартиры	Кухня				Санузел				Помещение 3 <i>Ванная</i>				Помещение 4				Заключение
	м/с		м3\ч		м/с		м3\ч		м/с		м3\ч		м/с		м3\ч		
	Н	Ф	Н	Ф	Н	Ф	Н	Ф	Н	Ф	Н	Ф	Н	Ф	Н	Ф	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	0.15- 0.6	1.0	90	108	0.15- 0.6	0.9	25	73	0.15- 0.6	0.7	25	57	—	—	—	—	соотв.

Примечание: «Н» - норма, «Ф» - факт.

Заклучение: квартир соответствует требованиям 1  
квартир не соответствует требованиям —  
квартир не обследовано —

Исполнитель:



Дудевич С.И.  
Ф.И.О.

19.07.2023г.  
Дата