

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЖЭУ-6

(руководитель Исполнителя)

М.А. Титова

(подпись, И.О.Фамилия)

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказания  
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

26.06.23 N 1303.13.230623 Молчанов

(дата)

(населенный пункт)

Потребитель

Адрес

Претензия №

от

Представитель исполнителя

Друаков Д.Н. зам. нач

(фамилия, имя, отчество, должность)

составили настоящий акт об установлении факта оказания (неоказания) жилищно-коммунальных услуг, оказания  
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

течь в подвале

(вид(виды) жилищно-коммунальной услуги (услуг))

В

результате

обследования

установлено, что указанная жилищно-коммунальная услуга (услуги) оказана:

в подвале вентильная стена

(указывается предоставлена качественно или с недостатками, в полном

или неполном объеме (не предоставлена)

В случае предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном

объеме, непредоставления указываются причины и сроки)

По итогам обследования:

предприняты меры по устранению

указываются принятые меры по устранению

выявленных недостатков либо необходимости проведения

27.06.23

дополнительных обследований (действий)

Представитель исполнителя

Друаков Д.Н.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Особое

мнение

потребителя

(оговорки)

при

наличии

возражений

Потребитель

16.14

(подпись)

Молчанов Н.А.

(инициалы, фамилия)



Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района г.Могилева»

«Утверждаю»

Начальник ЖЭУ-6

М.А.Титова



АКТ

Комиссионного обследования

подвалы кв.№ 14 д.№ 17 по ул. (пр.пер.) Сурганова

«28» 06 2023 г.

Комиссия в составе: Мастер  
Мастер  
Мастер

Назарова А.И.  
Бориков Д.А.  
Горох В.В.

Провела обследование санитарно-технического состояния квартиры № 14 жилого дома № 17 по ул. Сурганова подвалы

На основании обследования установлено следующее:

Жилой дом \_\_\_\_\_ года постройки, \_\_\_\_\_ подъездный, \_\_\_\_\_ квартирный, \_\_\_\_\_ этажный, стены \_\_\_\_\_, кровля \_\_\_\_\_, перекрытия \_\_\_\_\_, благоустроен: холодное и горячее

водоснабжение (имеется, не имеется), канализация (имеется, не имеется), отопление центральное (имеется, не имеется), газ природный (имеется, не

имеется) защитные проходки из кв.1, в результате течи шланга со стиральной машины

Заключение

Жечь устранена силами жильца

КОМИССИЯ:

Мастер  
Мастер  
Мастер

Назарова А.И.  
Бориков Д.А.  
Горох В.В.

Жилец дома

кв.14  
кв.1 Цар Царко В.В.

кв.3 Сидоренко Д.А.

(подпись жильца)

(Ф.И.О.)

нет дома



5.07

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЖЭУ-6

(руководитель Исполнителя)

М.А. Гитова

(подпись, И.О.Фамилия)



ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказания  
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

29.06.23

29.06.23

N 1303.13.230623

г. Илошино

(дата)

Потребитель

Сурганова Н.А.

(населенный пункт)

Адрес

Сурганова 17-14

Претензия №

от

Представитель исполнителя

Другаков Д.Н. зам. нач.

(фамилия, имя, отчество, должность)

составили настоящий акт об установлении факта оказания (неоказания) жилищно-коммунальных услуг, оказания  
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

тепл в подвале

(вид(виды) жилищно-коммунальной услуги (услуг))

В

результате

обследования

установлено, что указанная жилищно-коммунальная услуга (услуги) оказана:

в подвале под квартирой №1 (важной)

(указывается предоставляется качественно или с недостатками, в полном

мнестве

важность на стене

или неполном объеме (не предоставлена)

В случае предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном

объеме, непредоставления указываются причины и сроки)

По итогам обследования:

предусетс доп. обследование кв1

указываются принятые меры по устранению

(иначе в отъезде будет 5.07.23)

выявленных недостатков либо необходимости проведения

обследование запланировано 5.07.23

дополнительных обследований (действий)

Представитель исполнителя

(подпись)

Другаков Д.Н.

(инициалы, фамилия)

Особое

мнение

потребителя

(оговорки)

при

наличии

возражений

Потребитель

(подпись)

Другаков Д.Н.

(инициалы, фамилия)

кв 14 нет дома  
кв 2, Носа Носова Р.С.  
кв 3 Сидра Сидоренко Д.А.



Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района г.Могилева»

«Утверждаю»

Начальник ЖЭУ-6

М.А.Титова



АКТ

подвала

Кв. № 14

д. № 17

Выполненных работ

по ул. (пр. пер.)

Сурганова

« 5 » 07 2023 г.

Комиссия в составе:

Мастер

Горох В.В.

Мастер

Назарова А.И.

Мастер

Бориков Д.А.

Провела обследование санитарно-технического состояния квартиры № подвала жилого дома № 17 по ул. Сурганова.

На основании обследования установлено следующее:

Жилой дом \_\_\_\_\_ года постройки, \_\_\_\_\_ подъездный, \_\_\_\_\_ квартирный, \_\_\_\_\_ этажный, стены \_\_\_\_\_, кровля \_\_\_\_\_, перекрытия \_\_\_\_\_, благоустроен: холодное и горячее

водоснабжение (имеется, не имеется), канализация (имеется, не имеется), отопление центральное (имеется, не имеется), газ природный (имеется, не имеется)

течь в подвале имеется из-за герметичного прищипывания ванны в кв 1 к стене ванной комнаты. Проведены работы: зашилоколено прищипывание ванны к стене

Заключение

течь устранена

КОМИССИЯ:

мастер

Мастер

Мастер

Горох В.В.

Назарова А.И.

Бориков Д.А.

Жилец дома

кв 14

нет дома

(подпись жильца) (Ф.И.О.)

кв 1

Царь

Царко В. Д

кв 3

Сидоренко

Сидоренко Д. А



Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района г.Могилева»

«Утверждаю»  
Начальник ЖЭУ-6  
М.А.Титова



АКТ

*подано* Комиссионного обследования  
кв.№ 14 д.№ 17 по ул. (пр.пер.) Сергачева

«24» 07 2023 г.

Комиссия в составе: Мастер  
Мастер  
Мастер

Назарова А.И.  
Бориков Д.А.  
Горох В.В.

Провела обследование санитарно-технического состояния квартиры № подано жилого дома № 17 по ул. Сергачева

На основании обследования установлено следующее:

Жилой дом \_\_\_\_\_ года постройки, \_\_\_\_\_ подъездный, \_\_\_\_\_ квартирный, \_\_\_\_\_  
этажный, стены \_\_\_\_\_, кровля \_\_\_\_\_,  
перекрытия \_\_\_\_\_, благоустроен: холодное и горячее  
водоснабжение (имеется, не имеется), канализация (имеется, не имеется),  
отопление центральное (имеется, не имеется), газ природный (имеется, не  
имеется) тепл в подвале не выявлено

Заключение

КОМИССИЯ:

Мастер  
Мастер  
Мастер

Назарова А.И.  
Бориков Д.А.  
Горох В.В.

Жилец дома

Слонова  
(подпись жильца)

(Ф.И.О.)

Слонова Н.А



Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие  
"Управление коммунальных предприятий"  
Коммунальное унитарное предприятие  
«Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление  
Ленинского района г.Могилева»

---

**ПРИКАЗ**

20.07.2023 № 339-н

г. Могилев

О наложении  
дисциплинарного взыскания

На контроле в едином областном «Контакт-центре 115» и интернет портале «Моя Республика» 115.бел по состоянию на 20.07.2023 находятся заявки потребителей жилищно-коммунальных услуг, проживающих в жилищном фонде ЖЭУ 1, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 19, 20 которые не рассмотрены либо рассмотрены с нарушением установленных сроков.

Непринятие своевременных и необходимых мер реагирования по заявкам, некачественное составление или непредставление необходимых для закрытия заявок документов, закрытие заявок с некорректным описанием комментариев, а так же отсутствие контроля за своевременным внесением информации в единый областной «Контакт-центр 115» и интернет-портал «Моя Республика» 115.бел со стороны мастера сантехников ЖЭУ Голубева Д.А., начальника ЖЭУ2 Цыбульского А.В., заместителя начальника ЖЭУ 5 Синкевича И.С., начальника ЖЭУ 1 Титовой М.А., начальника ЖЭУ 7 Иноземцева Н.С., начальника ЖЭУ 1 Карпеченко А.Р., начальника ЖЭУ 13 Данькова Д.А., начальника ЖЭУ 1 Вержбицкого А.Н., начальника ЖЭУ 19 Яковенко Е.В., заместителя начальника ЖЭУ 20 Куксова А.В., повлекло за собой нарушение сроков рассмотрения заявок потребителей жилищно-коммунальных услуг.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 198-200 Трудового Кодекса Республики Беларусь  
**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей:

1.1. Заместителю начальника ЖЭУ 5 Синкевичу Ивану Сергеевичу объявить выговор.

1.2. Мастеру сантехников ЖЭУ 1 Голубеву Дмитрию Александровичу, начальнику ЖЭУ 2 Цыбульскому Артуру Викторовичу, начальнику ЖЭУ 6 Титовой Маргарите Алексеевне, начальнику ЖЭУ 7 Иноземцеву Никите Сергеевичу, начальнику ЖЭУ 9 Карпеченко Анжеле Ростиславовне, начальнику ЖЭУ 13 Данькову Денису Александровичу, начальнику ЖЭУ 15



Вержбицкому Артуру Николаевичу, заместителю начальника ЖЭУ 20 Куксову Андрею Васильевичу, начальнику ЖЭУ 19 Яковенко Евгению Васильевичу объявить замечание каждому.


2. Начальникам ЖЭУ 2, 6, 7, 9, 13, 15, 19, мастеру по организации эксплуатации и ремонту жилищного фонда ЖЭУ 1 Семеновой А.С., заместителю начальника ЖЭУ 20 Куксову А.В., заместителю начальника ЖЭУ 5 Синкевичу И.С., указать на низкий контроль за работой подчиненных, обеспечить выполнение работ по закрытию заявок и предоставить документы в расчетно-кассовые центры государственного предприятия «МОЦИС», необходимых для перерасчета платы за жилищно-коммунальные услуги по заявкам потребителей, где были оказаны жилищно-коммунальные услуги с недостатками.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по идеологической работе и социальным вопросам Спичакову О.Л., начальника контрольно-аналитического сектора по работе в программе 115 Васюкову О.В. по принадлежности.

Первый заместитель  
директора




А.М.Осмоловский



Заместитель директора


Спичакова О.Л.

Начальник контрольно-аналитического  
сектора по работе в программе 115



Васюкова О.В.

Начальник юридического отдела



А.Н.Трубенкова