

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

(руководитель)

(подпись)



ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Регистрационная карточка № 1365.13.260723 от 26.07.2023

по обращению граждан в диспетчерскую службу ЖЭУ №9 (г. Бобруйск)

Заявитель, телефон

Адрес

Вид работ / неисправность

Примечание

Дата и время выдачи карточки исполнителю

Елена Анатольевна Садовская. Тел.: гор. +375 (22) 579-88-60.

г. Бобруйск, Орджоникидзе ул., д. 46А, кв. 6, под. 1, эт. 2

Электроснабжение / Искрит электрощиток

ТЕЧЕТ С РОЗЕТОК ВОДА

26.07.2023 10:00

В результате обследования установлено, что жилищно-коммунальная услуга «Электроснабжение» оказана:

☒ В полном объеме

☐ С недостатками

☐ В неполном объеме

☐ Не оказана

(отметить нужное)

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме, непредоставления:

Потеря эл. щитка, течет с розеток вода.

Проведенные работы:

Того в электрощитке устранена, выполнена работа по замене сломанной проводки. Эл. снабжение восстановлено.

Новый статус заявки:

☐ Проведено обследование, начаты работы

☐ Проведено обследование, заявителю указано закупить материалы

☐ Передано в план текущего ремонта

☒ Заявка выполнена

(отметить нужное)

Дата и время выполнения:

Исполнитель / представитель исполнителя:

Сид

(подпись)

Корсаков ЕА

(фамилия, инициалы)

Оценка заявителем качества оказанных услуг:

☐ Отлично

☒ Хорошо

☐ Удовлетворительно

☐ Неудовлетворительно

(отметить нужное)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель:

Садовская

(подпись)

Садовская Е. А.

(фамилия, инициалы)