

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГП «ЖЭУ №4»  
Первомайского р-на г. Минска  
Михновец Л.А.  
2023г.

АКТ

« 31 » августа 2023

Комиссия в составе:

Начальник участка ГП «ЖЭУ №4»

Мастер участка ГП «ЖЭУ №4»

Произвели обследование стояка ГВС по ул. Уругская 3 кв. 58.  
На предмет не прогрева помещений.  
При обследовании установлено: Параметры ГВС  
соответствуют норме  $T_1 + 52$ ,  $T_2 + 48$   
Обследовано по стояку кв. 58, ГВС  
в норме не прогреваются, в кв. 56,  
претензий нет

Комиссия:

Начальник участка ГП «ЖЭУ №4»

Мастер участка ГП «ЖЭУ №4»

Завод Ю.В.  
Михновец Л.А.