

Заместитель директора по
эксплуатации жилищного фонда
КУП «Жилищно-коммунальное
хозяйство Заводского района
г.Минска»

«11» 2023

AKT

11.08.2023

г.Минск

Комиссия в составе ведущего инженера производственного отдела КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Заводского района г.Минска» Лашковской Е.К., инженера производственного отдела КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Заводского района г.Минска» Шкуратовой О.А., первого заместителя директора – главного инженера ГП «ЖЭУ № 6 Заводского района г.Минска» Яблонского К.Д. составила акт обследования ограждающих конструкций входных групп подъездов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 жилого дома № 18 корпус 2 по улице Ташкентской по вопросу проведения текущего ремонта.

При комиссионных обследованиях 10.08.2023 и 11.08.2023 входных групп подъездов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 указанного жилого дома установлено, что подрядной организацией работы по оштукатуриванию ограждающих конструкций входных групп подъездов №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7 выполнены по неподготовленным поверхностям (оштукатуривание выполнено по ранее размещенным объявлениям на ограждающих конструкциях). В месте размещения объявлений специалистами подрядной организации произведены работы по снятию штукатурного слоя, очистке от объявлений с последующей подготовкой для выполнения штукатурных работ. *Штукатурные работы выполнены в полном объеме без нарушения технологии работ.*

Комиссия:

Е.К.Лашковская
О.А.Шкуратова
К.Д.Яблонский