

Акт проведения обследования изолированного помещения(квартиры) на предмет соответствия температуры горячего водоснабжения санитарным нормам

г. Лепель

«22» ноября 2024г.

Настоящий акт составлен на основании обследования квартиры № 60 дома № 35 ул. Интернационал в г. Лепель на предмет соответствия (несоответствия) горячего водоснабжения санитарным нормам.

При проведении обследования и проведении замера температуры горячего водоснабжения прибором ПИ-002/1М.Д (заводской номер № 20505),

По результатам проведения замера температура горячей воды составила «50,8» °С, что

температура горячей воды по результатам замера соответствует установленной нормам и требованиям.

Представитель
Энергоснабжающей организации:

Заместитель директора
по техническим вопросам


Д.В. Борисович

Начальник ЖЭУ

Г.М. Быков

Представитель
собственника (нанимателя)

 А.В. Скоков