

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МРС № 97
С. Г. Гайдар
С. А. Кирюшин

«30» 01 2024 г.

АКТ

Комиссия в составе: мастера Буряк Т.С. мастера Карпов В.О. мастера Попов В.И. производя замер температуры воздуха в жилых помещениях квартиры № 51 жилого дома 12/2 по ул. Лес Украинский

Комиссией установлено:

Квартира 2-х комнатная, расположена на 9 этаже 9-ти этажного жилого дома.

Т°С воздуха в жилых помещениях составляет:

Жилая комната 21 °С, жилая комната 20 °С, жилая комната ____ °С, жилая комната ____ °С, кухонное помещения 21 °С

при Т°С наружного воздуха -2 °С

Параметры работы теплового узла:

Т°С цтп ____ °С

Р д ____ атм

Т°С дом 59,6 °С

Р р-р 6,0 атм

Т°С обр 41,7 °С

Р обр 5,8 атм

Указывая, произведено ли в жилых помещениях утепления оконных проемов да, произведено ПВХ

Комиссия:

Мастер

Мастер

Мастер

Буряк Т.С.
Карпов В.О.
Попов В.И.

Собственник (наниматель) кв 51

Хв. Ховачкин В.Д.