

УТВЕРЖДАЮ

Нагальник № 01/184

С. И. Кирюшин
« 30 » 01 2024 г.

Акт обследования

Комиссия в составе: Мастер Бурак Т.С., мастер
Полов В.И. мастер Карнов В.О.

по результатам обследования, произведенного « 30 » 01 2024г.
составила настоящий акт о следующем:

Отсутствует отопление в квартире по
ул. Пр-т Победителей д 34, Пр-т Победителей 32.

При визуальном осмотре установлено:

Обследовано ул. Пр-т Победителей д 34 теплов
ую работу в отопительном режиме
согласно т° графику.

t ноз - 54,8

t обр - 46,5

Комиссия считает:

Среднее отопление находится в нормаль-
ном исправном состоянии согласно
теп. режимному графику

Комиссия:

Т.С. Бурак
В.И. Карнов
В.О. Карнов