

«УТВЕРЖДАЮ»  
И.о. начальника ЖЭУ-2

АКТ

«09» 02 2024г.

г.Бобруйск

Комиссия в составе гг. инженера ЖЭУ-2 Тодаров В.С., мастера ЖЭУ-2 Гладнев В.В., мастера ЖЭУ-2 Корнеев Н.С.

проведено обследование жилого дома: ул. Интернациональная 40

При обследовании было установлено следующее

выявлено разгерметизирование системы отопления, прибор отопления протекает

Михайлова В.Н. Мех

На что и составлен настоящий акт  
Комиссия:

В.С. Тодаров  
В.В. Гладнев  
Н.С. Корнеев

УТВЕРЖДАЮ:

(руководитель исполнителя)

(подпись)

(ФИО)

## ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию  
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Регистрационная карточка № 1358.1.140124 от 17.01.2024  
по обращению граждан в диспетчерскую службу ЖЭУ №2 (г. Бобруйск)

Заявитель, телефон

Валентина Николаевна Михайлова. Тел.: гор. +375 (22) 574-90-07.  
моб. +375 (29) 641-01-36.

Адрес

г. Бобруйск, Интернациональная ул., д. 40, кв. 30, под. 2, эт. 4

Вид работ / неисправность

Отопление / Развоздушивание системы отопления

Примечание

кухня, ванная

Дата и время выдачи

17.01.2024

карточки исполнителю

В результате обследования установлено, что жилищно-коммунальная услуга «Отопление» оказана:

☐ В полном объеме

☒ С недостатками

☐ В неполном объеме

☐ Не оказана

(отметить нужное)

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме.  
непредоставления:

Недостаточно выделено в развоздушивание  
системы отопления

Проведенные работы:

Новый статус заявки:

☐ Проведено обследование,  
начаты работы

☐ Проведено обследование,  
заявителю указано закупить  
материалы

☐ Передано в план текущего  
ремонта

☐ Заявка выполнена

(отметить нужное)

Дата и время выполнения:

Исполнитель /

представитель исполнителя:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Оценка заявителем качества оказанных услуг:

☐ отлично

☐ хорошо

☐ удовлетворительно

☐ неудовлетворительно

(отметить нужное)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель:

(подпись)

Михайлова В. Н.

(фамилия, инициалы)



УТВЕРЖДАЮ:

Ч.О. Николаевский М.А.

(подпись)

(ФИО)

**ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ**  
по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию  
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Регистрационная карточка № 1358.1.140124 от 16.01.2024  
по обращению граждан в диспетчерскую службу ЖЭУ №2 (г. Бобруйск)

Заявитель, телефон

Валентина Николаевна Михайлова. Тел.: гор. +375 (22) 574-90-07.  
моб. +375 (29) 641-01-36.

Адрес

г. Бобруйск, Интернациональная ул., д. 40, кв. 30, под. 2, эт. 4

Вид работ / неисправность

Отопление / Развоздушивание системы отопления

Примечание

кухня, ванная

Дата и время выдачи

карточки исполнителю

16.01.2024

В результате обследования установлено, что жилищно-коммунальная услуга «Отопление» оказана:

☐ В полном объеме

☒ С недостатками

☐ В неполном объеме

☐ Не оказана

(отметить нужное)

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме,  
непредоставления:

Необходимо выполнить развоздушивание  
системы отопления

Проведенные работы:

Новый статус заявки:

☐ Проведено обследование,  
начаты работы

☐ Проведено обследование,  
заявителю указано закупить  
материалы

☐ Передано в план текущего  
ремонта

☐ Заявка выполнена

(отметить нужное)

Дата и время выполнения:

Исполнитель /

представитель исполнителя:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Оценка заявителем качества оказанных услуг:

☐ отлично

☐ хорошо

☐ удовлетворительно

☐ неудовлетворительно

(отметить нужное)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель:

(подпись)

Михайлова В. Н.

(фамилия, инициалы)

«УТВЕРЖДАЮ»  
И.о. начальника ЖЭУ-2

АКТ

«15» 01 2024г.

г.Бобруйск

Комиссия в составе го. инженера ЖЭУ-2 Тодарюк В.С.  
инженера ЖЭУ-2 Голубев Д.Д., инженера Королевич Н.С.  
проведено обследование жилого дома: ул. Интернациональная № 40

При обследовании было установлено следующее

выявлено разводнение системы  
отопления

Михайлов В.Н.

На что и составлен настоящий акт  
Комиссия:

В.С. Тодарюк  
Д.Д. Голубев  
Н.С. Королевич



УТВЕРЖДАЮ:

*И.О. Николаев*  
(руководитель исполнителя)  
(подпись) | *Тодаросенко*  
(ФИО)

**ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ**  
по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию  
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Регистрационная карточка № 1358.1.140124 от 15.01.2024  
по обращению граждан в диспетчерскую службу ЖЭУ №2 (г. Бобруйск)

Заявитель, телефон

Валентина Николаевна Михайлова. Тел.: гор. +375 (22) 574-90-07.  
моб. +375 (29) 641-01-36.

Адрес

г. Бобруйск, Интернациональная ул., д. 40, кв. 30, под. 2, эт. 4

Вид работ / неиспризность

Отопление / Развоздушивание системы отопления

Примечание

кухня, ванная

Дата и время выдачи  
карточки исполнителю

15.01.2024

В результате обследования установлено, что жилищно-коммунальная услуга «Отопление» оказана:

☐ В полном объеме

☒ С недостатками

☐ В неполном объеме

☐ Не оказана

(отметить нужное)

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме,  
непредоставления:

*Неодорожного вывоза мусора, развоздушивание системы отопления*

Проведенные работы:

Новый статус заявки:

☐ Проведено обследование,  
пачаты работы

☐ Проведено обследование,  
заявителю указано закупить  
материалы

☐ Передано в план текущего  
ремонта

☐ Заявка выполнена

(отметить нужное)

Дата и время выполнения:

Исполнитель /

представитель исполнителя:

*И.О. Николаев*  
(подпись)

*Тодаросенко*  
(фамилия, инициалы)

Оценка заявителем качества оказанных услуг:

☐ отлично

☐ хорошо

☐ удовлетворительно

☐ неудовлетворительно

(отметить нужное)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель:

*Михайлова*  
(подпись)

Михайлова В. Н.  
(фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. Николаевна Михайлова

(подпись)

(ФИО)

## ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию  
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Регистрационная карточка № 1358.1.140124 от 14.01.2024  
по обращению граждан в диспетчерскую службу ЖЭУ №2 (г. Бобруйск)

Заявитель, телефон

Валентина Николаевна Михайлова. Тел.: гор. +375 (22) 574-90-07.  
моб. +375 (29) 641-01-36.

Адрес

г. Бобруйск, Интернациональная ул., д. 40, кв. 30, под. 2, эт. 4

Вид работ / неисправность

Отопление / Развоздушивание системы отопления

Примечание

кухня, ванная

Дата и время выдачи

карточки исполнителю

14.01.2024

В результате обследования установлено, что жилищно-коммунальная услуга «Отопление» оказана:

☐ В полном объеме

☒ С недостатками

☐ В неполном объеме

☐ Не оказана

(отметить нужное)

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме,  
непредоставления:

Необходимо выполнить развоздушивание  
системы отопления.

Проведенные работы:

Новый статус заявки:

☐ Проведено обследование,  
начаты работы

☐ Проведено обследование,  
заявителю указано закупить  
материалы

☐ Передано в план текущего  
ремонта

☐ Заявка выполнена

(отметить нужное)

Дата и время выполнения:

Исполнитель /

представитель исполнителя:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Оценка заявителем качества оказанных услуг:

☐ отлично

☐ хорошо

☐ удовлетворительно

☐ неудовлетворительно

(отметить нужное)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель:

(подпись)

Михайлова В. Н.

(фамилия, инициалы)