

АКТ

от «08» 02 2024 г.

г. Орша

Мы, нижеподписавшиеся,

Г. и. и. и. ЖЭУ-3 Ласмински

составили настоящий акт обследования

квартира г. Орша, ул. Тараса Шевченко д. 54, кв 60

В результате обследования установлено, что


Коровин В. А.

со слов заявителя произошло затекание с крыши жилого дома. В жилой комнате (зал) зафиксированы следующие недостатки - зал: следы затекания в углу комнаты оклейка стен - обои низшего качества, незначительное отслоение обоев. Пол - покрытие ламинат - не пострадал. Потолок - натяжной не пострадал. Стены на ощупь сухие. На обоях темные пятна не установленного происхождения (предположительно плесень). Площадь = 16,6 м².

кв 60


Коровин В. А.

т. 25 542-57-04 (жена Коровина Е. К.)



Подписи:

Г. и. и. и. ЖЭУ-3

 Ласмински

