

Директор ГП «ЖЭУ № 4
Первомайского района»
г. Минск

Михновец Л.А.

20 г.

АКТ

«28» 03 2024 г.

г. Минск

Комиссия в составе: начальники участка Каналенко И.Д.; мастера участка Прокопенко Т.А.; РКО Химичев А.И.

Произвела обследование дома № 18, по ул. Жичовца на предмет перегрева температуры отопительных

В результате обследования тех. пунктов установлено температуры отопительных приборов в соответствии с температурным графиком ТИВ -10°C; Т1 - 39°C; Т2 - 33°C.

Перегрев не обнаружен.

Комиссия:
Начальник участка ГП «ЖЭУ №4»
Мастер участка
РКО

Каналенко И.Д.
Прокопенко Т.А.
Химичев А.И.