



ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию  
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

25 04 2024 год N 1303.10.040424

г. Могилев

Потребитель Кузнецова Е.А.  
Адрес Орловского д. 2-58  
Претензия № от

(населенный пункт)

Представитель исполнителя

Горех В.В. мастер  
(фамилия, имя, отчество, должность)

составили настоящий акт об установлении факта оказания (неоказания) жилищно-коммунальных услуг, оказания  
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

1. Горех В.В. не сообщивший нормам  
(вид(ы) жилищно-коммунальной услуги (услуг))

В результате обследования

установлено, что указанная жилищно-коммунальная услуга (услуги) оказана:

Вышел из строя циркуляционный насос.  
(указывается предоставляется качественно или с недостатками, в полном

или неполном объеме (не предоставлена)

Адекватная заплата на засорку насоса  
В случае предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном

объеме, непредоставления указываются причины и сроки)

По итогам обследования:

Работа замаскирована до 10.04.2024г.  
указываются принятые меры по устранению

выявленных недостатков либо необходимости проведения

дополнительных обследований (действий)

Представитель исполнителя

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Особое

мнение

потребителя

(оговорки)

при

наличии

возражений

Потребитель

(подпись)


(инициалы, фамилия)



2

Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района г. Могилева»

«Утверждаю»  
Начальник ЖЭУ-6  
М.А.Титова



АКТ

Выполненных работ  
кв.№ 2 д.№ 58 по ул. (пр.пер.) Цибуловской

« 09 » 04 2023 г.

Комиссия в составе:

Мастер  
Мастер  
Мастер

Горох В.В.  
Назарова А.И.  
Бориков Д.А.

Провела обследование санитарно-технического состояния квартиры № \_\_\_\_\_ жилого дома № \_\_\_\_\_ по ул. \_\_\_\_\_.

На основании обследования установлено следующее:

Жилой дом \_\_\_\_\_ года постройки, \_\_\_\_\_ подъездный, \_\_\_\_\_ квартирный, \_\_\_\_\_ этажный, стены \_\_\_\_\_, кровля \_\_\_\_\_, перекрытия \_\_\_\_\_, благоустроен: холодное и горячее водоснабжение (имеется, не имеется), канализация (имеется, не имеется), отопление центральное (имеется, не имеется), газ природный (имеется, не имеется) Циркуляционный насос установлен.

Горячее водоснабжение восстановлено

Заключение

КОМИССИЯ:

мастер  
Мастер  
Мастер

Горох В.В.  
Назарова А.И.  
Бориков Д.А.

Жилец дома

(подпись жильца)

(Ф.И.О.)

Керзиева Е.А.