



Магілёўскі абласны выканаўчы
камітэт
Адкрытае акцыянернае таварыства
«Магілёўскі
дамабудаўнічы камбінат»
(ААТ «Магілёўскі дамабудаўнічы камбінат»)
зав. Гаражны, 2а, 212003, г. Магілёў
Тэл. (0222) 76 51 89, факс (0222) 76 53 21
<http://MogDSK.by> E-mail: office@mogdsk.by
р/р ВУ89 АКВВ 3012 0374 4347 6700 0000
у ААТ «АСБ Беларусбанк»
ВІСАКВВВУ2Х, ОКПО 01279292
УНП 700190780

Могилевский областной исполнительный
комитет
Открытое акционерное общество
«Могилевский
домостроительный комбинат»
(ОАО «Могилевский домостроительный комбинат»)
пер. Гаражный, 2а, 212003, г. Могилев
Тел. (0222) 76 51 89, факс (0222) 76 53 21
<http://MogDSK.by> E-mail: office@mogdsk.by
р/с ВУ89 АКВВ 3012 0374 4347 6700 0000
в ОАО «АСБ Беларусбанк»
ВІСАКВВВУ2Х, ОКПО 01279292,
УНП 700190780

№ 3229/06 от 06.05 2024
На № от

Заместителю директора
ГП «УКС г. Могилева»
Сухареву А.И.

ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» (далее-Общество) в ответ на №1312.3.130324 от 14.03.2024, поступившее через диспетчерскую службу 115 по вопросу ремонта оконного переплета по адресу пр-т Шмидта д.11А сообщает следующее.

При обследовании оконного блока, расположенного в местах общего пользования, установлено, что дефект троса является механическим повреждением. При передаче мест общего пользования обслуживающей организации данные дефекты отсутствовали. Данное замечания не подлежит устранению в рамках гарантийных обязательств силами Общества.

На основании вышеизложенного, данное обращение снято с контроля ОАО «Могилевский домостроительный комбинат».

Фотоматериал прилагается.

Начальник отдела контроля качества

Ю.Н. Мороз

