



АКТ
обследования

«06» 05 2024г.

г. Бобруйск

Комиссия в составе: Жайченко Ю.И., Жайцун Л.Э.
Журинкова Н.Г.

Проведено обследование здания: Ульясовская д. 106-110

Основные характеристики дома:

Год постройки: _____

материал кровли: _____

Этажность: _____

материал стен: _____

Количество квартир: _____

материал перекрытия: _____

Количество подъездов: _____

В результате обследования выявлено: что не горит
уличное освещение на дворовой
территории возле объекта Ульясовская
д. 106-110 в связи с выходом из
строя автомата в многоквартирном
здании записи автомата
в многоквартирном объекте
Ульясовская 110 освещение
Причины возникновения нарушений: временно

Вывод: _____

Члены комиссии:

Жайченко Ю.И.
Жайцун Л.Э.
Журинкова Н.Г.

Жайченко Ю.И.
Жайцун Л.Э.
Журинкова Н.Г.

Особое мнение потребителя

Задвинуто дело розетки
по телефону 8025 402 11 25 в проверке
работе, освещение временно