

Химико-бактериологическая лаборатория г.Климовичи
Филиал «Костюковичиводоканал» УГКП ВКХ «Могилевоблводоканал»

Справочно
о качестве питьевой воды

02.07.20 г. отбиралась проба питьевой воды из централизованного водоснабжения по адресу г. Климовичи:

- ул. Ленина, д. 6, кв. 17(лаб. №3360). Исследования показали, что качество воды соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по органолептическим показателям и содержанию железа (цветность - 4,23(при норме 20 °Цв.); мутность - 0,1 (при норме 2,6 ЕМФ); содержание железа - 0,11 мг/дм³ (при норме 0,3 мг/дм³)).

13.07.20 г. отбиралась проба питьевой воды из централизованного водоснабжения по адресу г. Климовичи:

- ул. Ленина, д. 6, кв. 43(лаб. №3507). Исследования показали, что качество воды соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по органолептическим показателям и содержанию железа (цветность - 14,07(при норме 20 °Цв.); мутность - 1,15 (при норме 2,6 ЕМФ); содержание железа - 0,3 мг/дм³ (при норме 0,3 мг/дм³)).

29.07.20 г. отбирались пробы питьевой воды из централизованного водоснабжения по адресам г. Климовичи:

- ул. Ленина, д. 6, кв. 13 (лаб. №3855). Исследования показали, что качество воды соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по органолептическим показателям и содержанию железа (цветность - 4,96(при норме 20 °Цв.); мутность - 0,17 (при норме 2,6 ЕМФ); содержание железа - 0,13 мг/дм³ (при норме 0,3 мг/дм³)).

- ул. Ленина, д. 6, кв. 47 (лаб. №3856). Исследования показали, что качество воды соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по органолептическим показателям и

содержанию железа (цветность -5,23(при норме 20 °Цв.); мутность – 0,32(при норме 2,6 ЕМФ); содержание железа – 0,13 мг/дм³ (при норме 0,3 мг/дм³)).

31.07.20 г. отбиралась проба питьевой воды из централизованного водоснабжения по адресу г. Климовичи:

- ул. Ленина, д. 6, кв. 26 (лаб. №3908). Исследования показали, что качество воды соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по органолептическим показателям и содержанию железа (цветность -8,3(при норме 20 °Цв.); мутность – 0,24 (при норме 2,6 ЕМФ); содержание железа – 0,15 мг/дм³ (при норме 0,3 мг/дм³)).

03.08.20 г. отбиралась проба питьевой воды из централизованного водоснабжения по адресу г. Климовичи:

- ул. Ленина, д. 6, кв. 36 (лаб. №3915). Исследования показали, что качество воды соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по органолептическим показателям и содержанию железа (цветность -5,08(при норме 20 °Цв.); мутность – 0,11 (при норме 2,6 ЕМФ); содержание железа – 0,16 мг/дм³ (при норме 0,3 мг/дм³)).

Лаборант ХБА

Т.А. Данилова