

« УТВЕРЖДАЮ »

Начальник ЖЭС-14

Горбачевич Т. В.

« _____ » 2020 г.

А К Т

От « 03 » августа 2020 г.

г. Минск

Комиссия в составе: нач. Горбачевич Т. В., РК03 ЖЭС-14
Химевира И. С., Тлохай С. С.

Составили настоящий акт на предмет обследования موتور ГВС

кв. № — жилого дома № 3А по ул. 2-й пер. Р. Мокешинбург

В результате обследования установлено, что отключен циркуляцион-
ный насос, выполнен ремонт автомобиля-
технического, включение, температура ГВС
беспомянуто.

Температура ГВС в квартирах № 37, 38
составляет 50°C, что соответствует нормам
по отопительным приборам.

Выводы комиссии:

Комиссия:

Горбачевич Т. В.
Химевира И. С.
Тлохай С. С.