

УТВЕРЖДАЮ:

Директор УП ЖКХ г. Сенно

(руководитель исполнителя)

/ А.Ю.Миранков

(подпись)

(ФИО)

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Регистрационная карточка № 540.11.100724 от 10.07.2024

по обращению граждан в диспетчерскую службу Сенненское районное УП ЖКХ

Заявитель, телефон

Нина Алексеевна Маханькова. Тел.: гор. +375 (21) 355-72-21. моб.
+375 (33) 679-64-57.

Адрес

г. Сенно, Октябрьская ул., д. 97А, кв. 25, под. 4, эт. 1

Вид работ / неисправность

Водоснабжение / Течь инженерных систем в подвале

Примечание

СО СЛОВ ЗАЯВИТЕЛЯ ТЕЧЬ ВЕНТИЛЯ В ПОДВАЛЕ.

Дата и время выдачи

карточки исполнителю

10.07.2024 16:24

В результате обследования установлено, что жилищно-коммунальная услуга «Водоснабжение»
оказана:

☒ В полном объеме

☐ С недостатками

☐ В неполном объеме

☐ Не оказана

(отметить нужное)

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме,
непредоставления:

Проведенные работы:

Произведена герметизация резьбового стыка. Течь устранена.

Новый статус заявки:

☐ Проведено обследование,
начаты работы

☐ Проведено обследование,
заявителю указано закупить
материалы

☐ Передано в план текущего
ремонта

☒ Заявка выполнена

(отметить нужное)

Дата и время выполнения: 10.07.24

Исполнитель /

представитель исполнителя:

(подпись)

Чунаев В. В.

(фамилия, инициалы)

Оценка заявителем качества оказанных услуг:

☐ отлично

☐ хорошо

☐ удовлетворительно

☐ неудовлетворительно

(отметить нужное)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель:

(подпись)

Маханькова Н. А.

(фамилия, инициалы)