

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ВКУ Дрибинского района

(руководитель исполнителя)

/ Д.В.Дубицкий

(подпись)

(ФИО)

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Регистрационная карточка № 2094.50.270824 от 27.08.2024

по обращению граждан в диспетчерскую службу Филиал "Могилевский водоканал" (г.
Могилев)

Заявитель, телефон Татьяна Николаевна Котенкова. Тел.: моб. +375 (29) 247-68-93.
Адрес а.г.Черневка, Молодежная ул., д. 2, кв. 0
Вид работ / неисправность Водоснабжение. Холодная вода / Холодная вода имеет примесь
ржавчины
Примечание ДРИБИНСКИЙ Р-Н
Дата и время выдачи
карточки исполнителю

В результате обследования установлено, что жилищно-коммунальная услуга «Водоснабжение.
Холодная вода» оказана:

☐ В полном объеме ☒ С недостатками ☐ В неполном объеме ☐ Не оказана

(отметить нужное)

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме,
непредоставления:

Произведено обследование, вода имела примесь ржавчины в связи с засоренностью труб

Проведенные работы:

Произведена промывка труб водоснабжения, вода без примеси ржавчины

Новый статус заявки:

☐ Проведено обследование,
начаты работы ☐ Проведено обследование,
заявителю указано закупить
материалы ☐ Передано в план текущего
ремонта ☒ Заявка выполнена

(отметить нужное)

Дата и время выполнения: 28.08.2024г. 17⁰⁰

Исполнитель /
представитель исполнителя:

(подпись)

Лукутин С.Н.

(фамилия, инициалы)

Оценка заявителем качества оказанных услуг:

☐ отлично ☐ хорошо ☐ удовлетворительно ☐ неудовлетворительно

(отметить нужное)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель:

не было дома

(подпись)

Котенкова Т. Н.

(фамилия, инициалы)